

Pytanie i Odpowiedź z dnia 13.12.2022 r. (postępowanie ZP/TS/3/2022):

ZAPEWNIENIE OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU TEATRU SYRENA.

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień odnośnie pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 6. Ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Czy w ramach realizacji usługi Wykonawca ma zapewnić swój nadajnik oraz monitorowanie systemu sygnalizacji pożarowej do najbliższej jednostki PSP czy tylko obsługiwać system u Zamawiającego ?

Odpowiedź:

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, w „II. Informacjach o obiekcie, w którym realizowany będzie przedmiot umowy oraz o Zamawiającym” w ust. 4 pkt 3) jest następująca informacja, odnośnie tego, w jakie systemy ochronne i p.poż. jest wyposażony Obiekt:

„3) Monitoring sygnalizacji alarmowej pożarowej (dwutorowy: radiowy i telefoniczny) przekazujący sygnał za pośrednictwem firmy zewnętrznej do najbliższej jednostki PSP”

Oznacza to, że Wykonawca nie musi zapewnić ani swojego nadajnika ani monitorowania systemu (czyli przekazywania sygnału o pożarze do najbliższej jednostki PSP), gdyż wszystkie te systemy w teatrze są zainstalowane. Po stronie Wykonawcy jest jedynie obsługa i dozór nad działaniem istniejącego w teatrze systemu monitoringu i transmisji sygnału pożarowego po przez m.in. telefoniczne weryfikowanie prawdziwości zgłoszonego alarmu czy zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu monitoringu (np. włączania się parokrotnego fałszywych alarmów), itp.